

AUTO N. 04301
“POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCESO SANCIONATORIO
AMBIENTAL Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES”

LA DIRECCION DE CONTROL AMBIENTAL DE LA SECRETARIA DISTRITAL
DE AMBIENTE

En uso de las facultades legales conferidas por la Ley 99 de 1993, con fundamento en la Ley 1333 de 2009, la Ley 1437 de 2011, en concordancia con el Acuerdo Distrital 257 del 30 de noviembre de 2006, el Decreto Distrital 109 del 16 de marzo de 2009, modificado por el Decreto Distrital 175 del 04 de mayo de 2009 y en especial, las delegadas por la Resolución 01466 del 24 de mayo de 2018, modificada por la Resolución 02566 del 15 de agosto de 2018 de la Secretaría Distrital de Ambiente y,

CONSIDERANDO

I. ANTECEDENTES

Que en el marco del Convenio Interadministrativo No. 1582 (2016- 1251) celebrado entre la Secretaria Distrital de Ambiente y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y del Contrato de Prestación de Servicios SDA No. 2016- 1257 con el laboratorio Analquim Ltda; durante el año 2017 se desarrolló y ejecutó la caracterización de 266 efluentes generados por establecimientos de atención a la salud humana y afines en el Distrito Capital; dentro de estos se encuentra la sociedad **CLINICA SAN FRANCISCO DE ASIS**, identificada con **Nit. 900.613.550-5**, de la Localidad los Mártires de esta ciudad, ubicada en el predio de la Calle 16 No. 16 - 80, localidad Los mártires en la ciudad de Bogotá D.C.

Que mediante radicado No. 2018IE251719 del 26 de octubre de 2018 y en marco del convenio interadministrativo anteriormente mencionado, se allegó informe de la caracterización de vertimientos del predio ubicado en la Calle 16 No. 16 – 80 de la localidad Los mártires en la ciudad de Bogotá, donde se encuentra la **CLINICA SAN FRANCISCO DE ASIS S.A.S.**

II. CONSIDERACIONES TÉCNICAS

Que la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público de la Dirección de Control Ambiental de esta Secretaria, como resultado de la evaluación de la documentación citada anteriormente, emitió el **Concepto Técnico No. 08622 del 27 de agosto de 2020**, señalando dentro de sus apartes fundamentales lo siguiente:

(...)

4.1 Datos generales de la caracterización de vertimientos

El muestreo se realizó mediante convenio interadministrativo 1582-20161251 de 2016 suscrito entre la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR. La toma de muestra se realizó siguiendo los protocolos de toma de muestra estipulado por el laboratorio ambiental de la CAR.

Ubicación de caja de aforo y/o punto de muestreo	Caja de inspección externa No.1 Calle 16 Coordenadas Latitud: 4°36'28.317" Longitud: 74°4'49.637" Caja de inspección externa No.2 Parqueaderos ambulancias Coordenadas Latitud: 4°36'28.447" Longitud:74°4'50.253"
Fecha de la Caracterización	06/12/2017
Laboratorio Realiza el Muestreo	LABORATORIO AMBIENTAL DE LA CAR , analiza pH, DBO, DQO, Sólidos suspendidos Totales, Sólidos Sedimentables, grasas y aceites, fenoles, cianuro total, cadmio, cromo, mercurio y plomo Temperatura y Caudal.
Laboratorio Acreditado (IDEAM) para parámetros monitoreados	SI ANALQUIM LTDA. Resolución No. 2763 del 22 de noviembre de 2017. IDEAM. LABORATORIO AMBIENTAL DE LA CAR, Resolución 1940 del 30 de agosto de 2016.
Subcontratación de parámetros (Laboratorio subcontratado y que parámetros)	ANALQUIM LTDA , analiza cianuro total, cromo, fenoles, grasas y aceites.
Cumplimiento del Capítulo IX de la Res. 3957 del 2009	SI
Caudal Aforado (L/seg)	Q1= 0,85 L/s. Q2= 0,09 L/s.

4.1.1 RESULTADOS CARACTERIZACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO CLÍNICA SAN FRANCISCO DE ASÍS S.A.S, CAJA DE INSPECCIÓN EXTERNA NO. 1 CALLE 16 COORDENADAS LATITUD: 4°36'28.317" LONGITUD: 74°4'49.637"

Parámetro	Unidades	NORMA (Resolución 631/2015) (Resolución 3957/2009*..).	RESULTADO OBTENIDO Caja de Inspección Externa 1 Calle 16	CUMPLIMIENTO	Carga contaminante (Kg/día)
Temperatura	°C	30*	18,7	SI	NA
pH	Unidades de pH	5,0 a 9,0	7,76	SI	NA
Demanda Química de Oxígeno (DQO)	mg/L O2	300	654	NO	16,00992
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5)	mg/L O2	225	339	NO	8,29872
Sólidos Suspendidos Totales (SST)	mg/L	75	63	SI	1,54224
Sólidos Sedimentables (SSED)	mL/L	2*	1	SI	0,02448
Grasas y Aceites	mg/L	15	18	NO	0,44064
Fenoles	mg/L	0,2	0,14	SI	0,0034272
Cianuro Total (CN-)	mg/L	0,5	<0,02	SI	0,0004896
Cadmio (Cd)	mg/L	0,02*	<0,003	SI	0,00007344
Cromo (Cr)	mg/L	0,5	<0,05	SI	0,001224
Plomo (Pb)	mg/L	0,1	<0,003	SI	0,00007344

(...)

Los resultados obtenidos en la caracterización analizada, para el punto denominado Caja de inspección externa No.1 Calle 16 se evidencia que el análisis de los parámetros Demanda Química de Oxígeno (DQO), Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) y Grasas y Aceites **NO CUMPLEN** con los límites máximos permisibles estipulados en la Resolución 631 de 2015 en su Artículo 16 en concordancia con lo establecido en el artículo 14 (Actividades de atención a la salud Humana actividades medicas con / sin Internación). Lo anterior al reportarse 654 mg/L O2 de DQO, 339 mg/L de DBO5 y 18 mg/L de

Grasas y Aceites que superan las concentraciones máximas de 300 mg/L O₂ para DQO, 225 mg/L O₂ para DBO₅ y 15 mg/L para Grasas y aceites establecidos en la normatividad.

4.1.2 RESULTADOS CARACTERIZACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO CLÍNICA SAN FRANCISCO DE ASÍS S.A.S, CAJA DE INSPECCIÓN EXTERNA No.2 PARQUEADERO AMBULANCIAS COORDENADAS LATITUD: 4°36'28.447" LONGITUD:74°4'50.253"

Parámetro	Unidades	NORMA (Resolución 631/2015) (Resolución 3957/2009* por rigor subsidiario).	RESULTADO OBTENIDO Caja de Inspección Externa 2 Parqueadero Ambulancias	CUMPLIMIENTO	Carga contaminante (Kg/día)
Temperatura	°C	30*	18,0	SI	NA
pH	Unidades de pH	5,0 a 9,0	7,64	SI	NA
Demanda Química de Oxígeno (DQO)	mg/L O ₂	300	560	NO	1.45152
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO ₅)	mg/L O ₂	225	195	SI	0,50544
Sólidos Suspendidos Totales (SST)	mg/L	75	140	NO	0.36288
Sólidos Sedimentables (SSED)	mL/L	2*	2	SI	0,005184
Grasas y Aceites	mg/L	15	57	NO	0.147744
Fenoles	mg/L	0,2	<0,07	SI	0,00018144
Cianuro Total (CN-)	mg/L	0,5	<0,02	SI	0,00005184
Cadmio (Cd)	mg/L	0,02*	<0,003	SI	0,000007776
Cromo (Cr)	mg/L	0,5	<0,05	SI	0,0001296
Plomo (Pb)	mg/L	0,1	<0,003	SI	0,000007776

(...)

Los resultados obtenidos en la caracterización analizada, para el punto denominado Caja de inspección externa No.2 Parqueadero ambulancias se evidencia que el análisis de los parámetros Demanda Química de Oxígeno (DQO), Sólidos suspendidos totales (SST) y Grasas y Aceites **NO CUMPLEN** con los límites máximos permisibles estipulados en la Resolución 631 de 2015 en su Artículo 16 en concordancia con lo establecido en el artículo 14 (Actividades de atención a la salud Humana actividades medicas con / sin Internación). Lo anterior al reportarse 560 mg/L O₂ de DQO, 140 mg/L de SST y 57 mg/L de Grasas y Aceites que superan las concentraciones máximas de 300 mg/L O₂ para DQO, 75 mg/L para SST y 15 mg/L para Grasas y aceites establecidos en la normatividad.

5. ANÁLISIS AMBIENTAL

Caja de inspección externa No.1 Calle Coordinadas Latitud: 4°36'28.317" Longitud: 74°49'.637

De acuerdo con la información remitida en el Informe Técnico No. 919 DMMLA del 2017-12-19 muestra No. 5780-17, se determina que:

El establecimiento CLÍNICA SAN FRANCISCO DE ASÍS S.A.S, incumple con los límites máximos establecidos en la Resolución 631 de 2015 Artículo 16, en concordancia con lo establecido en el artículo 14 en la caja de inspección externa, ya que los parámetros: Demanda Química de Oxígeno (DQO) que se encuentra en **654 mg/L O₂**, siendo el límite máximo permisible **300 mg/L O₂**; Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO₅) que se encuentra en **339 mg/L**, siendo el límite máximo permisible **225 mg/L** y Grasas y Aceites que se encuentra en **18 mg/L**, siendo el límite máximo permisible **15 mg/L**.

Caja de inspección externa No.2 Parqueadero ambulancias Coordinadas Latitud: 4°36'28.447" Longitud:74°4'50.253"

De acuerdo con la información remitida en el Informe Técnico No. 919 DMMLA del 2017-12-19 muestra No. 5781-17, se pudo determinar que:

El establecimiento **CLÍNICA SAN FRANCISCO DE ASÍS S.A.S**, incumple con los límites máximos establecidos en la Resolución 631 de 2015 Artículo 16, en concordancia con lo establecido en el artículo 14 en la caja de inspección externa, ya que los parámetros: Demanda Química de Oxígeno (DQO) que se encuentra en **560 mg/L O₂**, siendo el límite máximo permisible **300 mg/L O₂**; Sólidos Suspendidos Totales (SST) que se encuentra en **140 mg/L**, siendo el límite máximo permisible **75 mg/L** y Grasas y Aceites que se encuentra en **57 mg/L**, siendo el límite máximo permisible **15 mg/L**.

Lo anterior puede generar un posible riesgo de afectación al recurso hídrico de la ciudad, por las condiciones del vertimiento que se evidencian en el incumplimiento de los parámetros anteriormente mencionados y las concentraciones de sustancias de interés sanitario y ambiental que se están vertiendo a la red de alcantarillado público.

6. CONCLUSIONES

De acuerdo con la información analizada en el Informe Técnico No. 919 DMMLA del 2017-12-19 muestras No. 5780-17 y No. 5781-17, del establecimiento CLÍNICA SAN FRANCISCO DE ASÍS S.A.S, incumplió con las siguientes obligaciones normativas:

INCUMPLIMIENTO	ARTICULO Y NUMERAL	NORMA O REQUERIMIENTO
<p>Fecha de caracterización: 06/12/2017 Caja de inspección externa No.1 Calle 16 Coordenadas Latitud: 4°36'28.317" Longitud: 74°4'49.637" Sobrepasó el límite de los parámetros: - Demanda Química de Oxígeno (DQO) (654 mg/L O2) siendo el límite máximo permisible 300 mg/L O2. - Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) (339 mg/L) siendo el límite máximo permisible 225 mg/L - Grasas y Aceites (18 mg/L) siendo el límite máximo permisible 15 mg/L.</p>	<p>Artículo 16° En concordancia con lo establecido en el artículo 14°.</p>	<p>Resolución 631 del 2015 "Por la cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones".</p>
<p>Fecha de caracterización: 06/12/2017 Caja de inspección externa No.2 Parqueadero ambulancias Coordenadas Latitud: 4°36'28.447" Longitud: 74°4'50.253" Sobrepasó el límite de los parámetros: - Demanda Química de Oxígeno (DQO) (560 mg/L O2) siendo el límite máximo permisible 300 mg/L O2. - Sólidos Suspendidos Totales (SST) (140 mg/L) siendo el límite máximo permisible 75 mg/L. - Grasas y Aceites (57 mg/L) siendo el límite máximo permisible 15 mg/L.</p>	<p>Artículo 16° En concordancia con lo establecido en el artículo 14°.</p>	<p>Resolución 631 del 2015 "Por la cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones".</p>

De acuerdo con los incumplimientos a la normatividad ambiental vigente expuestos en el presente Concepto Técnico se solicita al grupo jurídico iniciar los procesos administrativos a que haya lugar.

(...)

III. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

- **De los Fundamentos Constitucionales**

De acuerdo con lo establecido en el artículo 8° de la Constitución Política de Colombia es obligación, a cargo del Estado colombiano y de los particulares, proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.

El régimen sancionador, encuentra fundamento constitucional en el artículo 29 de la Constitución Política, que dispone la aplicación a toda clase de actuaciones administrativas, del debido proceso, en virtud del cual, “*Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio*”, y el desarrollo de la función administrativa conforme a los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.

Por su parte, el artículo 79 de la Carta Política consagra el derecho de las personas a gozar de un ambiente sano y el deber del Estado de proteger la diversidad y la integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.

A su vez, el artículo 80 de la misma Carta establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales renovables, para garantizar su desarrollo sostenible, así como su conservación, restauración o sustitución. También ordena que el Estado colombiano deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales a que haya lugar y exigir la reparación de los daños causados.

- **Del procedimiento - ley 1333 de 2009 y demás disposiciones**

El procedimiento sancionatorio ambiental en Colombia se encuentra regulado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009.

Así, el artículo 1° de la citada Ley, establece:

“ARTÍCULO 1o. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA AMBIENTAL. *El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, Uaesppn, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos*”. (Subrayas y negrillas insertadas).

La Ley 1333 de 2009, señala en su artículo 3°, que son aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental, los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el artículo 1° de la Ley 99 de 1993.

A su vez, el artículo 5° ibídem, establece que se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión que constituya violación a las disposiciones ambientales vigentes y a las contenidas en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente; de igual manera, constituye infracción ambiental la comisión de daño al medio ambiente.

Aunado a lo anterior, los artículos 18 y 19 de la norma ibídem establecen:

“Artículo 18. Iniciación del procedimiento sancionatorio. El procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos.

Artículo 19. Notificaciones. En las actuaciones sancionatorias ambientales las notificaciones se surtirán en los términos del Código Contencioso Administrativo”.

De igual manera, la multicitada Ley 1333 de 2009, en su artículo 20° establece:

“ARTÍCULO 20. INTERVENCIONES. Iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona podrá intervenir para aportar pruebas o auxiliar al funcionario competente cuando sea procedente en los términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. Se contará con el apoyo de las autoridades de policía y de las entidades que ejerzan funciones de control y vigilancia ambiental”.

De otro lado, el artículo 22° de la citada Ley 1333 de 2009, dispone que para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios, la autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas, tales como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones, etc.

Así mismo la Ley 1333 de 2009, en su artículo 56° establece: “(...) Las autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales deberán comunicar a los Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios los autos de apertura y terminación de los procesos sancionatorios ambientales...”

En lo atinente a principios, la Ley 1437 de 2011 consagra en su artículo 3° que;

“Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios consagrados en la Constitución Política, en la Parte Primera de este Código y en las leyes especiales.

Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad (...).”

Visto así los marcos normativos que desarrollan la presente etapa del proceso sancionatorio ambiental, el presente asunto se resolverá de la siguiente manera:

IV. CONSIDERACIONES DE ESTA SECRETARÍA

- DEL CASO EN CONCRETO

Conforme a lo anterior y de acuerdo con lo indicado en el **Concepto Técnico No. 08622 del 27 de agosto del 2020**, este Despacho advierte eventos al parecer constitutivos de infracción ambiental materializados en presuntos incumplimientos a la normatividad ambiental, la cual se señala a continuación así:

- **Resolución 631 de 17 de marzo de 2015** “Por la cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones”

El artículo 14 de la precitada Resolución, prescribe:

(...)

“ARTÍCULO 14. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS A MONITOREAR Y SUS VALORES LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES EN LOS VERTIMIENTOS PUNTUALES DE AGUAS RESIDUALES NO DOMÉSTICAS (ARND) DE ACTIVIDADES ASOCIADAS CON SERVICIOS Y OTRAS ACTIVIDADES. Los parámetros fisicoquímicos y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de Aguas Residuales no Domésticas (ARnD) de las actividades de servicios y otras actividades a cumplir, serán los siguientes:

PARÁMETRO	UNIDADES	ACTIVIDADES DE ATENCIÓN A LA SALUD HUMANA - ATENCIÓN MÉDICA CON Y SIN INTERNACIÓN	ACTIVIDADES DE ATENCIÓN A LA SALUD HUMANA - HEMODIÁLISIS Y DIÁLISIS PERITONEAL	POMPAS FÚNEBRES Y ACTIVIDADES RELACIONADAS
Generales				
(...)				
Demanda Química de Oxígeno (DQO)	mg/L O ₂	200,00	800,00	600,00
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO ₅)	mg/L O ₂	150,00	600,00	250,00
Sólidos Suspendedos Totales (SST)	mg/L	50,00	100,00	100,00
(...)				
Grasas y Aceites	mg/L	10,00	10,00	20,00

(...)

Por su parte, el artículo 16 dispone:

(...)

ARTICULO 16. VERTIMIENTOS PUNTUALES DE AGUAS RESIDUALES NO DOMESTICAS (ARND) AL ALCANTARILLADO PÚBLICO. Los vertimientos puntuales de Aguas Residuales no Domésticas (ARnD) al alcantarillado público deberán cumplir con los valores máximos permisibles para cada parámetro, establecidos a continuación:

PARAMETRO	UNIDADES	VALORES LIMITES MÁXIMOS PERMISIBLES
Generales		
Demanda Química de Oxígeno (DQO)	mg/L O ₂	Se aplican las mismas exigencias establecidas para el parámetro respectivo en la actividad específica para los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales multiplicados por un factor de 1,50.
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO ₅)	mg/L O ₂	Se aplican las mismas exigencias establecidas para el parámetro respectivo en la actividad específica para los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales multiplicados por un factor de 1,50.
Sólidos Suspendidos Totales (SST)	mg/L	Se aplican las mismas exigencias establecidas para el parámetro respectivo en la actividad específica para los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales multiplicados por un factor de 1,50.
(...)		
Grasas y Aceites	mg/L	Se aplican las mismas exigencias establecidas para el parámetro respectivo en la actividad específica para los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales multiplicados por un factor de 1,50.

(...)

Conforme a lo anterior, y atendiendo lo considerado en el **Concepto Técnico No. 08622 del 27 de agosto del 2020**, la sociedad **CLINICA SAN FRANCISCO DE ASIS S.A.S** identificada con el Nit.900.613.550-5, ubicada en la calle 16 No. 16- 80, en la Localidad de Los Mártires de Bogotá D.C. presuntamente incumplió la normativa en materia de vertimientos, al sobrepasar los valores límites máximos permisibles establecidos para los parámetros que se señalan a continuación:

1. En la caja de Inspección Externa No. 1 Calle 16

- Demanda Química de Oxígeno DQO al obtener (654 mg/L O₂) siendo el límite máximo permisible (300 mg/L O₂).
- Demanda Bioquímica de Oxígeno DBO₅ al obtener (339 mg/L O₂) siendo el límite máximo permisible (225 mg/L O₂).

- Grasas y Aceites al obtener (18 mg/L) siendo el límite máximo permisible (15 mg/L).

2. Caja de Inspección Externa No. 2 Parqueadero Ambulancias

- Demanda Química de Oxígeno DQO al obtener (560 mg/L O₂) siendo el límite máximo permisible (300 mg/L O₂).
- Sólidos Suspendidos Totales al obtener (140 mg/L) siendo el límite máximo permisible (75 mg/L).
- Grasas y Aceites al obtener (57 mg/L) siendo el límite máximo permisible (15 mg/L).

Así las cosas, atendiendo lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, la Dirección de Control Ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente dispondrá iniciar procedimiento administrativo sancionatorio de carácter ambiental en contra de la sociedad **CLINICA SAN FRANCISCO DE ASIS S.A.S**, identificada con NIT 900.613.550-5, ubicada en la Calle 16 No. 16- 80, en la Localidad los Mártires de Bogotá D.C, con el fin de verificar los hechos u omisiones presuntamente constitutivas de infracción ambiental, contenidos en el precitado Concepto Técnico.

V. COMPETENCIA DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

Con relación a la competencia de esta Entidad, es preciso señalar que mediante el Acuerdo Distrital 257 de 30 de noviembre de 2006 expedido por el Consejo de Bogotá, *"Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá Distrito Capital y se expiden otras disposiciones"*, ordenó en el artículo 101, transformar el Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente - DAMA, en la Secretaría Distrital de Ambiente - SDA, como un organismo del sector central, con autonomía administrativa y financiera.

Por su parte, el Decreto Distrital 109 de 16 de marzo de 2009 *"Por el cual se modifica la estructura de la Secretaría Distrital de Ambiente y se dictan otras disposiciones"* expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., modificado por el Decreto 175 del 4 de mayo de 2009, estableció la nueva estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Ambiente, determinó las funciones de sus dependencias y dictó otras disposiciones.

En lo relacionado al derecho sancionador ambiental, la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, publicada en el Diario Oficial No. 47.417 del mismo día, estableció el procedimiento sancionatorio en materia ambiental, subrogando entre otras disposiciones los artículos 83 a 86 de la Ley 99 de 1993, y señaló en su artículo 1° que el Estado es titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental, a través de las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993 y demás autoridades ambientales, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos.

En virtud del numeral 1° del artículo 1° de la Resolución 01466 del 24 de mayo de 2018, modificada por la Resolución 02566 del 15 de agosto de 2018 de la Secretaría Distrital de Ambiente, se delegó a la Dirección de Control Ambiental, entre otras, la siguiente función:

“1. Expedir los actos administrativos de impulso relacionados con los procesos sancionatorios.”

En mérito de lo expuesto, la Dirección de Control Ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO. - Iniciar procedimiento administrativo sancionatorio de carácter ambiental en los términos del artículo 18 de la Ley 1333 de 2009; en contra de la sociedad **CLINICA SAN FRANCISCO DE ASIS S.A.S**, identificada con Nit. No. 900.613.550- 5, ubicada en la Calle 16 No. 16 - 80, de la localidad los Mártires en la ciudad de Bogotá, con el fin de verificar los hechos y omisiones presuntamente constitutivos de infracción ambiental, de conformidad a lo expuesto en el **Concepto Técnico No. 08622 de 27 de agosto de 2020** y lo señalado en la parte motiva del presente Acto Administrativo, al sobrepasar los valores límites máximos permisibles establecidos para los parámetros que se señalan a continuación así:

1. En la caja de Inspección Externa No. 1 Calle 16:

- Demanda Química de Oxígeno DQO al obtener (654 mg/L O₂) siendo el límite máximo permisible (300 mg/L O₂).
- Demanda Bioquímica de Oxígeno DBO5 al obtener (339 mg/L O₂) siendo el límite máximo permisible (225 mg/L O₂).
- Grasas y Aceites al obtener (18 mg/L) siendo el límite máximo permisible (15 mg/L).

2. Caja de Inspección Externa No. 2 Parqueadero Ambulancias:

- Demanda Química de Oxígeno DQO al obtener (560 mg/L O₂) siendo el límite máximo permisible (300 mg/L O₂).
- Sólidos Suspendidos Totales al obtener (140 mg/L) siendo el límite máximo permisible (75 mg/L).
- Grasas y Aceites al obtener (57 mg/L) siendo el límite máximo permisible (15 mg/L).

ARTÍCULO SEGUNDO. - Notificar el contenido del presente acto administrativo a la sociedad **CLINICA SAN FRANCISCO DE ASIS S.A.S**, con Nit. No. 900.613.550-5, en la Calle 16 No. 16 – 80 de la ciudad de Bogotá D.C, de conformidad con lo establecido en los artículos 18 y 19 de

la Ley 1333 de 2009, en armonía con lo establecido en el artículo 66 y subsiguientes de la Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.


ARTÍCULO TERCERO. - El expediente **SDA-08-2020-1989**, estará a disposición del interesado en la oficina de expedientes de esta Secretaría de conformidad con lo preceptuado en el artículo 36 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO CUARTO. - Comunicar esta decisión a la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo dispone el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO QUINTO. - Publicar la presente providencia en el Boletín que para el efecto disponga la Entidad, lo anterior en cumplimiento del artículo 70 de la Ley 99 de 1993.

ARTÍCULO SEXTO. - Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con lo preceptuado en el Artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.
Dado en Bogotá D.C., a los 23 días del mes de noviembre del año 2020



CAMILO ALEXANDER RINCON ESCOBAR
DIRECCION DE CONTROL AMBIENTAL

Elaboró:

AMPARO TORNEROS TORRES	C.C: 51608483	T.P: N/A	CPS: CONTRATO 20202196 DE 2020	FECHA EJECUCION:	20/11/2020
AMPARO TORNEROS TORRES	C.C: 51608483	T.P: N/A	CPS: CONTRATO 20202196 DE 2020	FECHA EJECUCION:	09/11/2020

Revisó:

MERLEY ROCIO QUINTERO RUIZ	C.C: 52890487	T.P: N/A	CPS: CONTRATO 20202354 DE 2020	FECHA EJECUCION:	20/11/2020
MERLEY ROCIO QUINTERO RUIZ	C.C: 52890487	T.P: N/A	CPS: CONTRATO 20202354 DE 2020	FECHA EJECUCION:	23/11/2020
CONSTANZA PANTOJA CABRERA	C.C: 1018416784	T.P: N/A	CPS: CONTRATO 2020-2206 DE 2020	FECHA EJECUCION:	20/11/2020

Aprobó:
Firmó:

CAMILO ALEXANDER RINCON
ESCOBAR

C.C: 80016725

T.P:

N/A

CPS: FUNCIONARIO FECHA
EJECUCION:

23/11/2020